




170021020465



(2017)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201807897

委托单位 山东滨津纺织科技有限公司

产品名称 防火卷帘用防辐射布

检验类别 委托检验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验业务专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验业务专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家固定灭火系统和耐火构件
质量监督检验中心

地 址：天津市西青区津涞公路富兴路2号

电 话：022-58387888

传 真：022-58387878

邮政编码：300382

电子邮件：cncf@tfri.com.cn

Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Fixed Fire Extinguishing Systems
and Fire-Resisting Building Components

Address: No.2 Fuxing Road , Jinlai Highway, Xiqing
District, Tianjin, China

Telephone: 022-58387888

Fax: 022-58387878

Post Code: 300382

E-mail: cncf@tfri.com.cn

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告

No. Gn201807897

共 3 页 第 1 页

产品名称	防火卷帘用防辐射布	型号规格	标称厚度0.22mm
委托单位	山东滨津纺织科技有限公司	生产单位	山东滨津纺织科技有限公司
送检单位	山东滨津纺织科技有限公司	样品编号	201807897
抽样单位	空白	抽样基数	空白
抽样地点	空白	抽样日期	空白
样品数量	1m ²	到样日期	2018-09-29
检验类别	委托检验	样品等级	GB8624B1
检验日期	2018-10-10 至 2018-10-15	检验地点	质检中心
检验依据	GB8624-2012		
检验项目	燃烧性能		
检 验 结 论	<p>经按GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检验，燃烧性能达到GB8624B₁级。（以下空白）</p> <div style="text-align: center;">  <p>(检验业务专用章)</p> <p>签发日期: 2018年 6 月 23 日</p> </div>		
备 注	织物 非耐洗		

批准:

刘如松

审核:

过一松

编制:

杨

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检验结果汇总

No. Gn201807897

共 3 页 第 2 页


序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	燃烧性能	氧指数 $\geq 32.0\%$ (5.2)	73.3%	达到 GB8624B ₁ 级	织物 非耐 洗
		损毁长度 $\leq 150\text{mm}$ 续燃时间 $\leq 5\text{s}$ 阴燃时间 $\leq 15\text{s}$ (5.2)	9mm 0s 0s		
		燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃 (5.2)	未引起脱脂棉燃烧		
		(以下空白)			

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告

No. Gn201807897

共 3 页 第 3 页

样品图片：



2018.7.17